



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Мурманской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 7, т. (8152) 45-47-06, und-murman@vandex.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности г. Оленегорска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

184530, г. Оленегорск, Мурманской области, ул. Бардина, д. 15, тел/факс (81552)54631, ond-olenegorsk@vandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 51 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному областному бюджетному общеобразовательному учреждению «Оленегорская
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

коррекционная школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя

в лице ИО директора – Замотиной Галины Викторовны
- правообладателей объекта защиты)

на основании распоряжения главного государственного инспектора г. Оленегорска по пожарному
надзору

(наименование органа государственного пожарного надзора)

№ 51 от « 10 » сентября 20 15 года, в период с 11 часов 00 минут
« 22 » сентября 20 15 года до 15 часов 00 минут « 24 » сентября 20 15 года,
проведена плановая, выездная проверка (ки) объекта (ов) защиты:
(плановая/выездная, документарная/выездная)

Учебный корпус ГОБОУ «Оленегорская КШИ» (Ф 4.1.)

(указывается наименование и (в случае, если имеется) функциональное назначение проверяемого объекта защиты)

расположенного по адресу: Мурманской область, г. Оленегорск, ул. Мира, д. 39
(адреса мест проведения проверки)

Лицо(а), проводившее проверку: Урядов Артур Валентинович, начальник отделения надзорной
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица

деятельности г.Оленегорска УНДиПР Главного управления МЧС России по Мурманской области
(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

- главный государственный инспектор г. Оленегорска по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовали: Замотина Галина Викторовна – ИО директора,
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность

Владимирова Елена Владимировна – зам. директора по ХР (ответственный за пожарную
руководителя, иного должностного лица(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

безопасность учреждения)

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой

организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Ограждения на крыше находящаяся в неисправном состоянии (необходим ремонт).	ППП в РФ п. 24. Руководитель организации крытых лестниц и ограждений на крышах (по- состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освиде- тельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической доку- ментацией или паспортом на такое изделие. Акт испытания	01.09.2016г.
2.	Двери в библиотеку рас- положенную на 4 этаже с занаженым пределом огнестойкости.	СНП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.20 Заполнение проемов в противопожарных преградах должно выполняться, как правило, из неог- рочных материалов. Двери, ворота, люки и клапаны допускаются выполнять с применением материалов групп горючести не ниже Г3, защищенных неогро- чим материалами толщиной не менее 4 мм.	01.09.2016г.
3.	Не обучен мерам пожар- ной безопасности ИО ру- ководителя учреждения	31. Руководитель, специалист и работники орга- низации, ответственные за пожарную безопас- ность, обучаются пожарно-техническому мини- муму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организа- ции, позволяющих вырабатывать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровью людей и имущества при пожаре. 32. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников орга- низации, не связанных с взрывопожароопасным производством проводится в течение месяца по- сле приема на работу и с последующей периодич- ностью не реже одного раза в три года после по- сленного обучения, а руководителей, специали- стов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год. ППП «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.09.2016г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленном срок явля-
ется обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, индивидуальных предприни-
мателей и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по
их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками
их устранения физическое и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее представление в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, пе-
шений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители органи-
зации;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросем-
шников или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Оленегорска УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской

по пожарному надзору)

**области – главный государственный инспектор
г. Оленегорска по пожарному надзору А.В. Урядов**



« 24 » сентября 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

**ИО директора ГОБОУ Оленегорская
КШИ Г.В. Замотина**

(должность, фамилия, инициалы)

✓ « 24 » сентября 20 15 г.

